



# *Общественная Палата*

## *муниципального округа «Усинск» Республики Коми*

### **ПРОТОКОЛ № 5**

заочного заседания Общественной палаты  
муниципального округа «Усинск» Республики Коми

09 июля 2024 года

г. Усинск

**Председательствовал:** Корчак Ольга Юрьевна

#### **Участники заседания:**

Бадалов Ринат Маратович, Деткова Галина Наумовна, Дряблов Валентин Викторович, Зинина Наталья Николаевна, Карпова Лариса Николаевна, Лосев Михаил Иосифович, Петухов Иван Юрьевич, Сейидов Руслан Низамович, Смирнов Василий Александрович, Харитоненко Ирина Васильевна, Черникова Екатерина Юрьевна, Шитова Надежда Петровна.

#### **Повестка заседания:**

Согласование строительства участка магистрального водовода диаметром 630 мм

Слушали Варенцову Наталью Авенировну – руководителя отдела здравоохранения и социальной защиты населения администрации округа «Усинск»

В Общественную палату муниципального округа «Усинск» Республики Коми поступило обращение о необходимости согласования строительства участка магистрального водовода диаметром 630 мм.

Магистральный водовод введен в эксплуатацию в 1977 году, является одной из основных сетей водоснабжения города и ЦВК. Количество аварий на участке с 2010 по 2017 годы составило 42 аварии. Магистральный водовод выведен из эксплуатации 28.12.2010 года по причине его аварийного состояния. Данный участок водопроводной сети предназначен для транспортировки природной воды поверхностного источника р. Уса на водоочистную станцию (ВОС) и центральную водогрейную котельную (ЦВК), данный участок исчерпал свой эксплуатационный ресурс и требует замены. Отсутствие резервного водовода, в случае аварийной ситуации на единственном действующем трубопроводе, водоснабжения города, в том числе ЦВК, будет остановлено.

Для обеспечения бесперебойной работы системы водоснабжения, во избежание возникновения чрезвычайной ситуации с водоснабжением и теплоснабжением города, в целях повышения качества питьевой воды в 2022 году выполнены работы по инженерно-геодезическим изысканиям и разработке ПСД. Получено положительное заключение государственной экспертизы № 11-1-1-3-064807-2023 от 26.10.2023.

Строительство объекта располагается на территории муниципального округа «Усинск» Республики Коми, от станции первого подъема водозаборных сооружений ООО «Водоканал-Сервис» на р. Уса до существующей камеры переключения КВ-10 по ул. Нефтяников.

Трасса магистрального водовода из полиэтиленовых труб диаметром 630 мм. Общая протяженность трассы – 9961,67 м. Прокладка водовода подземная, методом ГНБ, глубина заложения до 3 м.

Для включения объекта в Адресную инвестиционную программу Республики Коми на 2025 год и плановый период 2026-2027 годы необходимо согласование Общественной палаты муниципального округа «Усинск» Республики Коми

По итогам заседания Общественной палаты муниципального округа «Усинск» Республики Коми **приняты следующие решения:**

1. Принять информацию к сведению.
2. Согласовать строительство участка магистрального водовода диаметром 630 мм (от станции первого подъема на р.Уса до существующей камеры переключения КВ10 по ул. Нефтяников)

*Проголосовали «ЗА» единогласно*

3. Секретарю Общественной палаты Варенцовой Н.А. направить копию протокола в адрес Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми для включения в Адресную инвестиционную программу Республики Коми на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов мероприятия «Строительство участка магистрального водовода диаметром 630 мм»

Председатель Общественной палаты  
муниципального округа «Усинск»  
Республики Коми



О.Ю. Корчак

Секретарь



Н.А. Варенцова